

## Gestione dati dell'inventario delle apparecchiature contenenti PCB – SINTESI



**Dipartimento Sviluppo e  
coordinamento servizi, ICT e  
promozione ambientale**

Sistema Informativo ambientale e  
geografico, Comunicazione e  
Educazione ambientale

Il 93% delle apparecchiature che al 15 settembre 2022 risultano ancora operative sul territorio regionale appartiene alla classe di concentrazione di PCB compresa tra 50 e 500 ppm, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, secondo la quale, a partire dal 2010, possono essere utilizzati esclusivamente i trasformatori con questa concentrazione di PCB, a patto che siano in esercizio, in buono stato di manutenzione e non presentino perdite di fluidi.

**Tabella 1 – Apparecchi operativi e soggetti a comunicazione suddivisi per provincia e classe di concentrazione dichiarata – situazione al 15 settembre 2022**


| Provincia localizzazione apparecchio | Concentrazione PCB |                  | Totale     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
|                                      | > 500 ppm          | 50 ppm ÷ 500 ppm |            |
| AL                                   | 4                  | 86               | 90         |
| AT                                   |                    | 64               | 64         |
| BI                                   |                    | 59               | 59         |
| CN                                   |                    | 26               | 26         |
| NO                                   | 18                 | 63               | 81         |
| TO                                   | 39                 | 429              | 468        |
| VB                                   |                    | 56               | 56         |
| VC                                   |                    | 14               | 14         |
| <b>Totale</b>                        | <b>61</b>          | <b>797</b>       | <b>858</b> |

Risultano tuttavia ancora operativi 61 apparecchi (pari al 7% circa del totale degli apparecchi) con concentrazione superiore a 500 ppm, dislocati prevalentemente presso aziende fallite o con procedure di fallimento in corso, che avrebbero dovuto essere smaltiti entro il 31.12.2009.

La dislocazione su base provinciale degli apparecchi che, al 15 settembre 2022, risultano ancora operativi, pur essendo soggetti agli obblighi di smaltimento, evidenzia come il maggior numero di apparecchi da smaltire (55% circa del totale) si trovi in provincia di Torino, mentre non risultano apparecchi con tale concentrazione nelle province di Asti, Biella, Cuneo, Verbania e Vercelli.


Rispetto al numero iniziale di apparecchiature presenti in inventario in data 31.12.2000 risulta che sia stato smaltito o decontaminato il 94% degli apparecchi contenenti PCB presenti sul territorio piemontese, come evidenziato in Figura 2, in cui è stata rappresentata graficamente la variazione numerica dal 31.12.2000 al 15.09.2022 degli apparecchi operativi soggetti ad inventario, suddivisi per classi di concentrazione.

**Figura 1 - Tipologia di apparecchi operativi e soggetti a comunicazione al 15 settembre 2022**



Fonte: Sezione Regionale Catasto Rifiuti – Arpa Piemonte

**Figura 2 – Variazione numerica degli apparecchi operativi soggetti ad inventario dal 2000 al 2022**



Fonte: Sezione Regionale Catasto Rifiuti – Arpa Piemonte