

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: GENNAIO 2017 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	-	30	-	-	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	-	30	-	-	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	0
--	--------	----------

Mese: GENNAIO 2017 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	1,54	30	0	0,01	9,74
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	23,64	30	0	17,74	28,24

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	379
--	--------	------------

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: GENNAIO 2017 - Gruppo CH 12

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,77	30	0	0,39	4,39
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	18,95	30	0	12,12	25,99

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	311
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(4) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
Centrale Termoelettrica di A2A gencogas S.p.A.
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it