

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: GIUGNO 2017 – Gruppo CH 22

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,2 | 30 | 0 | 0 | 0,4 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | n.d. | 30 | 0 | 3,75 | 24,79 |

| | | |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 144 |
|--|--------|-----|

Mese: GIUGNO 2017 - Gruppo CH 13

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | n.s. ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 0 | 8,7 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | n.s. ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 17,98 | 26,75 |

| | | |
|--|--------|----|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 96 |
|--|--------|----|

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: GIUGNO 2017 - Gruppo CH 12

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 2 | 30 | 0 | 0,33 | 5,05 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 21,15 | 30 | 0 | 17,35 | 25,76 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 305 |
|--|---------------|------------|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(4) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(6) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
Centrale Termoelettrica di A2A gencogas S.p.A.
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it