

## CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

### Mese: LUGLIO 2018 – Gruppo CH 22

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup> |                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                           | SUPERI <sup>(3)</sup> | MIN <sup>(5)</sup>          | MAX <sup>(5)</sup> |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | n.s. <sup>(6)</sup>          | 30                               | 0                     | 17,70                       | 21,68              |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | n.s. <sup>(6)</sup>          | 30                               | 0                     | 0,53                        | 0,68               |

|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| <b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA<br/>SOPRA MINIMO TECNICO</b> | <b>h/mese</b> | <b>30</b> |
|--|---------------|-----------|

### Mese: LUGLIO 2018 - Gruppo CH 13

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup> |                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                           | SUPERI <sup>(3)</sup> | MIN <sup>(5)</sup>          | MAX <sup>(5)</sup> |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | 24,11                        | 30                               | 0                     | 19,70                       | 27,7               |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | 1,00                         | 30                               | 0                     | 0,00                        | 5,87               |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA<br/>SOPRA MINIMO TECNICO</b> | <b>h/mese</b> | <b>573</b> |
|--|---------------|------------|

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

**Mese: LUGLIO 2018 - Gruppo CH 12**

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(4)</sup> |                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                           | SUPERI <sup>(3)</sup> | MIN <sup>(5)</sup>          | MAX <sup>(5)</sup> |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | 21,50                        | 30                               | 0                     | 17,63                       | 26,44              |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | 1,05                         | 30                               | 0                     | 0,33                        | 3,11               |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA<br/>SOPRA MINIMO TECNICO</b> | <b>h/mese</b> | <b>434</b> |
|--|---------------|------------|

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(3) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

**(4) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

**(6) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di A2A gencogas S.p.A.  
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it