

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: AGOSTO 2019 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁶⁾	30	0	20,96	25,97
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁶⁾	30	0	0,19	9,47

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	98
--	---------------	-----------

Mese: AGOSTO 2019 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	23,07	30	0	18,85	29,19
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	1,22	30	0	0,03	16,09

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	335
--	---------------	------------

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: AGOSTO 2019 - Gruppo CH 12

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	18,08	30	0	14,25	22,57
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,88	30	0	0,32	3,86

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	317
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(4) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(6) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A.
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it