

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: GIUGNO 2019 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	22,45	30	0	17,13	29,08
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,89	30	0	0,19	30,55

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	261
--	--------	------------

Mese: GIUGNO 2019 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	-	30	0	-	-
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	-	30	0	-	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	-
--	--------	---

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: GIUGNO 2019 - Gruppo CH 12

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁶⁾	30	0	18,44	27,22
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁶⁾	30	0	0,31	2,22

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	124
--	---------------	------------

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (4) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (5) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (6) - **n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)