

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: LUGLIO 2019 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	20,54	30	0	15,16	24,17
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,82	30	0	0,19	9,61

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	232
--	---------------	------------

Mese: LUGLIO 2019 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	22,84	30	0	18,22	26,91
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	1,31	30	0	0,01	7,1

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	487
--	---------------	------------

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: LUGLIO 2019 - Gruppo CH 12

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	18,19	30	0	14,45	22,84
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,93	30	0	0,31	3,42

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	536
--	---------------	------------

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (4) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (5) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A.
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**