

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: SETTEMBRE 2020 – Gruppo CH 22

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	20,70	30	0	18,02	23,89
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,94	30	0	0,19	16,85

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	231
--	---------------	------------

Mese: SETTEMBRE 2020 - Gruppo CH 13

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	23,42	30	0	18,86	30,16
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,19	30	0	0,00	3,44

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	524
--	---------------	------------

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: SETTEMBRE 2020 - Gruppo CH 12

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾	
			LIMITE	SUPERI ⁽³⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	17,58	30	0	12,98	23,45
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,83	30	0	0,34	4,45

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	500
--	---------------	------------

- (1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.
- (4) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A.
(ex Edipower s.p.A.) di CHIVASSO (TO)**