

CENTRALE TERMOELETTRICA A2A Gencogas S.p.A. (ex Edipower S.p.A.) di CHIVASSO (TO)

Mese: AGOSTO 2021 – Gruppo CH 22

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | <i>n.s.</i> ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 23.56 | 24.34 |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | <i>n.s.</i> ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 0.40 | 3.72 |

| | | |
|--|--------|---|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 8 |
|--|--------|---|

Mese: AGOSTO 2021 - Gruppo CH 13

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | <i>n.s.</i> ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 21.63 | 27.37 |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | <i>n.s.</i> ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 0.17 | 5.4 |

| | | |
|--|--------|----|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 87 |
|--|--------|----|

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Mese: AGOSTO 2021 - Gruppo CH 12

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽⁴⁾ | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽³⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | n.s. ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 20.18 | 24.71 |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | n.s. ⁽⁶⁾ | 30 | 0 | 0.01 | 2.28 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 104 |
|--|---------------|------------|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(4) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(6) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di A2A Gencogas S.p.A. (ex Edipower s.p.a.) di CHIVASSO (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it