

## CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)

**Mese: AGOSTO 2014**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	172,00	<b>200</b>	142,2	196,26	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	156,93	<b>200</b>	103,6	202,37	1
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	8,64	<b>20</b>	7,7	11,28	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	4,57	<b>10</b>	1,3	9,05	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	657
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*