

CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)

Mese: LUGLIO 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	132,15	200	70,7	179,92	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	145,16	200	79,8	192,04	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	8,93	20	7,8	14,44	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	4,09	10	0,2	10,29	1

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	460
-------------------------------------	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*