

CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

Mese: Dicembre 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	81,30	200	73,5	94,23	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	174,29	200	125,0	227,51	6
Polveri totali	mg/Nm ³	9,08	20	8,1	12,43	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	6,89	10	3,3	10,66	4

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	694
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*