

## CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

**Mese: Novembre 2014**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	100,87	200	85,6	121,41	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	169,40	200	131,3	198,31	0
Polveri totali	mg/Nm <sup>3</sup>	8,91	20	5,0	16,21	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	6,57	10	4,1	9,18	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	702
-------------------------------------	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*