

CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

Mese: NOVEMBRE 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	146,30	200	121,8	181,60	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	169,82	200	106,9	236,46	2
Polveri totali	mg/Nm ³	3,12	20	2,3	7,13	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	5,00	10	2,9	9,36	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	612
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**