

CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

Mese: SETTEMBRE 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	168,01	200	114,9	283,43	79
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	168,41	200	116,3	230,24	5
Polveri totali	mg/Nm ³	3,01	20	2,4	7,15	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	4,61	10	0,8	9,40	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	470
-------------------------------------	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*