

CENTRALE a BIOMASSA (olio vegetale) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

Mese: Marzo 2015

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 105,26 | 200 | 89,3 | 130,89 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 162,95 | 200 | 82,7 | 195,99 | 0 |
| Polveri totali | mg/Nm ³ | 10,80 | 20 | 9,5 | 16,10 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 6,09 | 10 | 2,6 | 9,22 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 387 |
|-------------------------------------|--------|-----|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)*