

## CENTRALE a BIOMASSA (oli e grassi animali e vegetali) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

**Mese: MARZO 2016**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	158,82	200	144,0	176,67	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	160,65	200	140,3	181,41	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	4,95	20	4,1	8,93	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	3,57	10	1,5	6,73	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	240
-------------------------------------	--------	-----

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**