

CENTRALE a BIOMASSA (oli e grassi animali e vegetali) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

Mese: LUGLIO 2017

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	150,70	200	132,8	164,90	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	165,32	200	112,1	200,34	1
Polveri Totali	mg/Nm ³	4,48	20	3,6	9,16	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	6,61	10	2,4	9,11	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	560
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

(5) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it