

## CENTRALE a BIOMASSA (oli e grassi animali e vegetali) BIOGEN CHIVASSO S.r.l.

**Mese: MARZO 2018**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(5)</sup>	200	144,7	155,56	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(5)</sup>	200	222,3	425,96	8
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(5)</sup>	20	3,5	11,31	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(5)</sup>	10	8,6	13,69	7

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	8
--	--------	---

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

*(5) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it