

CENTRALE a BIOMASSA (oli e grassi animali e vegetali) BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)

Mese: APRILE 2019

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 30,51 | 200 | 24,2 | 34,07 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 167,15 | 200 | 107,3 | 203,57 | 1* |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 3,39 | 20 | 2,5 | 8,37 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 1,97 | 10 | 0,0 | 9,37 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 646 |
|--|---------------|------------|

*Deroga temporanea ai limiti di emissione concessa dalla Città Metropolitana di Torino, con nota n° prot. 10653/TA2/GF/AC del 04/02/2019

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

(5) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it