

## CENTRALE a BIOMASSA (oli e grassi animali e vegetali) BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)

**Mese: MAGGIO 2019**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	29,00	200	19,3	39,06	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	173,32	200	130,1	386,56	1*
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	3,32	20	2,1	7,98	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	1,54	10	0,0	9,38	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	<b>641</b>
--	--------	------------

\*Deroga temporanea ai limiti di emissione concessa dalla Città Metropolitana di Torino, con nota n° prot. 10653/TA2/GF/AC del 04/02/2019

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**(5) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa BIOGEN CHIVASSO S.r.l. di Chivasso (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it