

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: AGOSTO 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	20,21	200	0,0	157,48	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	136,10	400	63,6	237,69	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	16,19	50	0,9	46,15	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,03	20	0,1	3,59	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,58	5	0,1	3,26	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,06	10	0,0	0,41	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	1,90	20	0,9	2,91	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	735
---	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*