

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: Dicembre 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	37,04	200	0,3	188,53	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	166,56	400	82,4	276,19	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	10,05	50	0,00	34,84	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	1,72	20	0,20	6,72	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,68	5	0,10	3,66	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,54	10	0,10	1,86	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	4,08	20	0,40	13,03	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	517
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*