

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: OTTOBRE 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	18,02	200	0,2	103,58	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	133,76	400	74,0	183,00	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	19,57	50	0,0	47,27	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,10	20	0,0	0,49	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,66	5	0,2	2,44	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,44	10	0,1	5,01	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,24	20	0,8	13,72	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	301
--	--------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*