

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: SETTEMBRE 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	32,50	200	0,00	307,83	2
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	139,71	400	83,10	229,53	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	21,53	50	1,40	47,27	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,00	20	-	-	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,86	5	0,20	6,29	2
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,16	10	0,00	1,07	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,06	20	0,90	8,83	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	416
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*