

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: AGOSTO 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	31,96	200	0,0	177,26	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	135,08	400	75,4	247,92	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	12,12	50	0,0	38,61	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	0,91	20	0,0	5,02	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,51	5	0,1	1,74	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,50	10	0,2	6,26	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,89	20	0,0	12,96	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	432
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*