

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: DICEMBRE 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	40,46	200	0,1	165,88	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	126,37	400	81,4	226,37	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	4,83	50	0,0	32,73	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,04	20	0,0	5,46	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,59	5	0,2	2,59	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,60	10	0,2	7,24	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,60	20	0,0	21,68	1

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	725
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**