

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: GIUGNO 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>28,88</b>	<b>200</b>	0,0	192,90	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>116,58</b>	<b>400</b>	70,4	172,12	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	6,32	<b>50</b>	0,0	35,28	0
Carbonio organico totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,70	<b>20</b>	0,0	5,14	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,43	<b>5</b>	0,1	1,70	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	2,91	<b>10</b>	0,7	8,39	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	2,55	<b>20</b>	0,0	13,76	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL    FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	<b>699</b>
---	--------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*