

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: LUGLIO 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	31,78	200	0,0	190,29	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	119,41	400	77,6	258,46	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	13,52	50	0,0	38,86	0
Carbonio organico totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,88	20	0,2	5,81	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,47	5	0,1	1,24	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	2,87	10	0,7	6,51	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	3,76	20	0,8	12,78	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>421</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*