

C&T S.p.A. di Airasca (TO) Centrale a biomassa

Mese: MAGGIO 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	37,04	200	0,2	202,53	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	105,23	400	59,4	222,28	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	2,31	50	0,0	28,22	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	0,81	20	0,0	5,23	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,51	5	0,1	3,06	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,39	10	0,1	8,03	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	1,84	20	0,0	12,68	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	741
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*