

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: NOVEMBRE 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	29,31	200	0,0	150,99	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	123,74	400	72,7	186,09	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	6,35	50	0,0	28,96	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	0,96	20	0,1	5,26	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,65	5	0,1	2,31	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,11	10	0,2	7,17	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	1,98	20	0,0	18,64	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	720
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**