

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: OTTOBRE 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	40,55	200	0,0	216,96	2
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	122,71	400	63,0	231,27	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	6,99	50	0,0	33,23	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	1,33	20	0,2	6,98	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,71	5	0,1	3,42	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,63	10	0,4	7,34	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,14	20	0,0	16,11	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	745
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*