

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: Febbraio 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	33,42	200	0,3	439,57	3
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	163,99	400	93,1	334,61	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	4,44	50	0,0	28,42	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	1,37	20	0,2	11,44	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,42	5	0,1	5,13	1
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,35	10	0,1	2,54	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,65	20	0,0	11,09	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	566
---	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*