

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: Gennaio 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	35,26	200	0,10	225,69	2
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	140,69	400	69,00	279,09	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm ³	7,47	50	0,00	37,43	0
Carbonio organico totale	mg/Nm ³	1,48	20	0,20	7,46	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,66	5	0,10	3,58	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,41	10	0,10	1,73	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	1,73	20	0,00	19,70	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	634
---	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*