

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: Marzo 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	34,01	200	0,6	515,04	2
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	134,84	400	48,4	263,97	0
Ossidi di zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	2,47	50	0,0	28,63	0
Carbonio organico totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,26	20	0,2	12,81	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,58	5	0,0	6,86	1
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	0,48	10	0,0	3,81	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,62	20	0,0	13,32	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	683
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)*