

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: APRILE 2016**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	38,32	200	0,1	170,60	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	152,38	400	100,3	231,43	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	12,02	50	0,0	32,27	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,08	20	0,4	3,44	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,64	5	0,3	1,09	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	3,35	10	1,1	7,42	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,20	20	0,0	2,07	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>562</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**