

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: GIUGNO 2016**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	20,52	200	0,0	209,39	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	138,58	400	81,9	234,97	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	23,06	50	0,9	40,47	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	20	n.r. <sup>(5)</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	5	n.r. <sup>(5)</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	10	n.r. <sup>(5)</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	20	n.r. <sup>(5)</sup>	n.r. <sup>(5)</sup>	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>648</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**(5) - n.r.:** valore non rilevato

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it