

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: FEBBRAIO 2016

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	48,34	200	0,0	253,82	3
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	145,77	400	89,8	236,57	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	7,49	50	0,0	33,78	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,13	20	0,1	6,03	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,54	5	0,1	3,16	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,83	10	0,2	9,02	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,49	20	0,0	13,86	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	674
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**