

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: AGOSTO 2017

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	15,79	200	0,0	187,67	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	140,83	400	98,4	195,10	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	26,10	50	0,6	47,34	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,98	20	0,7	4,85	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,20	5	0,1	0,52	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,69	10	0,0	5,95	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,30	20	0,0	1,19	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	367
--	---------------	------------

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese
- (4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it