

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: APRILE 2017

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	28,23	200	0,2	206,49	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	133,76	400	60,0	189,71	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	15,81	50	0,0	43,99	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	2,18	20	1,0	8,39	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,35	5	0,1	4,54	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,55	10	0,2	8,37	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	2,33	20	0,0	12,89	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	720
------------------------------------------------	---------------	------------

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese
- (4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it