

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: DICEMBRE 2017

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido di Carbonio | mg/Nm ³ | 34,72 | 200 | 1,1 | 202,19 | 1 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 119,61 | 400 | 55,7 | 256,40 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 12,99 | 50 | 0,0 | 38,92 | 0 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 1,17 | 20 | 0,0 | 8,28 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,39 | 5 | 0,1 | 1,93 | 0 |
| Acido Cloridrico | mg/Nm ³ | 3,56 | 10 | 0,2 | 10,35 | 1 |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 2,24 | 20 | 0,0 | 23,32 | 2 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 699 |
|---|---------------|------------|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

(5) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it