

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: GIUGNO 2017

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido di Carbonio | mg/Nm ³ | 20,95 | 200 | 0,0 | 126,86 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 137,61 | 400 | 81,1 | 260,84 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 23,19 | 50 | 1,6 | 137,33 | 9 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 1,55 | 20 | 1,1 | 4,81 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,16 | 5 | 0,1 | 0,30 | 0 |
| Acido Cloridrico | mg/Nm ³ | 1,32 | 10 | 0,1 | 7,50 | 0 |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 0,62 | 20 | 0,0 | 4,41 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 483 |
|--|---------------|------------|

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese
- (4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it