

CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T S.p.A.) di Airasca (TO)

Mese: OTTOBRE 2018

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	37,43	200	0,40	301,14	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	121,81	400	59,10	195,03	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	19,44	50	0,70	41,64	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,12	20	0,00	6,11	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,21	5	0,00	0,95	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,22	10	0,20	10,99	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,56	20	0,00	5,85	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	740
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T S.p.A.) di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it