

## CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

**Mese: APRILE 2018**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	51,38	200	3,7	397,46	9
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	107,35	400	61,8	152,85	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	1,81	50	0,0	17,41	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,54	20	0,0	10,84	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,46	5	0,1	3,14	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	2,05	10	0,2	5,63	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	3,97	20	1,6	8,17	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>363</b>
--	---------------	------------

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it