

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: GENNAIO 2018

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido di Carbonio | mg/Nm ³ | 42,61 | 200 | 1,1 | 1084,10 | 3 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 115,24 | 400 | 42,6 | 255,49 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 10,76 | 50 | 0,0 | 44,64 | 0 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 3,19 | 20 | 0,0 | 6,78 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,89 | 5 | 0,1 | 26,64 | 5 |
| Acido Cloridrico | mg/Nm ³ | 3,81 | 10 | 0,2 | 14,16 | 2 |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 3,67 | 20 | 1,7 | 9,31 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 727 |
|--|---------------|------------|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it