

CENTRALE a BIOMASSA C&T S.p.A. di Airasca (TO)

Mese: MARZO 2018

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	46,34	200	0,7	262,48	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	108,70	400	41,6	261,23	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	8,97	50	0,0	34,61	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,33	20	0,0	4,52	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,60	5	0,1	4,08	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,29	10	0,2	9,08	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	3,94	20	0,0	9,30	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	609
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa C&T S.p.A. di Airasca (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it