

## CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

**Mese: AGOSTO 2019**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	19,24	200	0,0	130,80	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	119,99	400	60,5	200,13	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	23,35	50	0,5	50,50	1
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,89	20	0,0	3,34	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,48	5	0,1	1,52	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,71	10	0,1	7,35	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,64	20	0,3	2,23	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	736
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it