

## CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

**Mese: OTTOBRE 2019**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	29,66	200	0,0	150,68	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	126,92	400	91,8	200,66	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	20,93	50	0,0	50,76	1
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,25	20	0,0	2,00	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,50	5	0,1	1,10	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,73	10	0,3	5,57	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,50	20	0,1	1,24	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	490
--	--------	-----

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it