

CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

Mese: DICEMBRE 2020

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido di Carbonio | mg/Nm ³ | 19,70 | 200 | 0,0 | 147,68 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 139,41 | 400 | 84,1 | 271,54 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 10,71 | 50 | 0,0 | 35,94 | 0 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 1,55 | 20 | 0,0 | 6,84 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,77 | 5 | 0,1 | 1,98 | 0 |
| Acido Cloridrico | mg/Nm ³ | 1,70 | 10 | 0,3 | 6,74 | 0 |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 1,36 | 20 | 0,0 | 8,92 | 0 |

| | | |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 739 |
|--|--------|-----|

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it