

## CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

**Mese: MAGGIO 2020**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	25,66	200	0,0	182,46	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	113,43	400	67,9	188,69	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	9,31	50	0,0	31,72	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,49	20	0,0	8,44	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,68	5	0,2	4,52	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,09	10	0,1	4,11	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	2,61	20	1,3	5,80	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	<b>735</b>
--	--------	------------

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it